



1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:Ε. ΦΡΑΓΓΙΑΔΟΥΛΗΣ
Τηλέφωνο:213-2052835/834
Website:www. ophthalmiatreio.gr
E-Mail: gr.prom@ophthalmiatreio.gr

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ,
ΔΙΑΥΓΕΙΑ & SITE του Νοσοκομείου

ΑΘΗΝΑ: 01-09-2025

Αρ.πρωτ: 4279

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
« ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε »

E.MAIL:

info@loyloydis.com.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.28-2025) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α) ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ UPS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ Η/Ζ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 12ΚΩΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»,
- του Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4542/2018 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»,
- του Ν. 4472/2017 (Α' 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ειδικώς τα άρθρα 21 επ. αυτού «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας»,
- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως μετά το Ν. 4782/2021,
- του Ν. 4782/9-3-2021 (Α' 36) : « εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία.
- του Ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 139 αυτού,
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του Ν. 4144/2013 (Α' 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
- του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
- του Ν.4052/2012 (Α' 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
- του Ν. 4025/2011 (Α' 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης,
- του Ν.3959/2011 (Α' 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
- του Ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
- του Ν.3868/2010(Α' 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
- του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»,
- του Ν.3863/2010 (Α' 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4387/2016),
- του Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.3846/2010 (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.3580/2007 (Α' 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4472/2017),
- του Ν. 3414/2005 (Α' 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (ΦΕΚ 30/Α' /14.2.2005)»,
- του Ν. 3329/2005 (Α' 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
- του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
- του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α' 43) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Αύλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις»,
- του Π.Δ.80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και
- του ΝΔ 496/1974 (Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

& Τις αποφάσεις:

Την υπ' αριθμ. 4217/29-08-2025 ΑΔΑ: ΡΞΛΞ46ΜΧ1Θ-ΠΤ2 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί έγκρισης σκοπιμότητας της Απευθείας Ανάθεσης για την Α) Ετήσια συντήρηση των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β)Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWA ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 του Ειδικού Νοσοκομείου «Οφθαλμιατρείου Αθηνών».

1. Την αριθμ.4256/159/01-09-2025 απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ:(ΡΞΡΩ46ΜΧ1Θ-3ΟΡ).

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Α) Ετήσια συντήρηση των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β)Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWA ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 1 του Ειδικού Νοσοκομείου «Οφθαλμιατρείου Αθηνών».

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους οικονομικούς φορείς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ./28-2025) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : Βησσαρίωνος 9, 1ος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 05-09-2025 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα:14:00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ UPS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Β)ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ Η/Ζ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 12ΚWA ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50532300-6
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	23.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β)Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWA ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ	01-09-2025 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	01-09-2025 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

- Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της παρούσας, όπως αυτή ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Αν η προσφορά δίνει τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία της παρούσας θα απορριφθεί.
- Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για Ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
- Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρεις (6) μήνες από την υποβολή της.
- Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016).
- Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016).
- Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλει, να συμπληρώνει, να αποσαφηνίζει ή να ολοκληρώνει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφοράς.
- Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύσει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, και θα την κοινοποιήσει στον προσφέροντα. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 παρ. 3 ν. 4412/2016).
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Διευκρινίζεται ότι, ως εκπρόσωπος του προσφέροντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β) Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Β. Έντυπο οικονομικής προσφοράς δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος.

Γ. Τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάθεσης:

να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού.

(2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

(3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.

(4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

(5) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(6) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

(7) Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015.

(8) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001.

(9) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

(10) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) Η/Ζ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) UPS

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο εργασιών την ετήσια συντήρηση δύο (2) Ηλεκτρογεννητριών (Η/Ζ) του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και ενός (1) UPS (Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας), καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού κόμβου αναμονής σύνδεσης εξωτερικού επικουρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ.

Άρθρο 1 – Αντικείμενο Σύμβασης

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών της Ετήσιας Συντήρησης των δύο (2) Η/Ζ και ένα (1) UPS 30KVA-MODEL:SOCOMECS-TΥΠΟΣ:MAS4BC330Y-93, (περιλαμβάνει Η/Ζ ισχύος 250kVA, Η/Ζ ισχύος 12kVA με 12 επισκέψεις το έτος , το κόστος των αναλωσίμων (φίλτρα, έλαια λίπανσης, αντιψυκτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β)Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12KVA KIPOR / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

υγρά), του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού κόμβου αναμονής σύνδεσης εξωτερικού επικουρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ και συγκεκριμένα:

A. Ετήσιο Πρόγραμμα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως Η/Ζ

1. Το ετήσιο πρόγραμμα Περιοδικού ελέγχου και συντηρήσεως Η/Ζ περιλαμβάνει:

1.1. Δώδεκα (12) επισκέψεις συνεργείου μας για τον Περιοδικό Οπτικό Έλεγχο Η/Ζ.

1.2. Σε μία (1) επίσκεψη από τις παραπάνω θα γίνεται η προγραμματισμένη συντήρηση του Η/Ζ (με γενική διακοπή ρεύματος).

1.3. Μετά από κάθε επίσκεψη θα υποβάλλεται υπόμνημα σχετικά με τις εργασίες που έγιναν, τις εκάστοτε παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν, καθώς και τις προτάσεις μας για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του Η/Ζ.

2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ
- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ
- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας
- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού
- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτή και καυσίμου
- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης
- Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου
- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
- Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών
- Έλεγχος αναθυμιάσεων
- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
- Έλεγχος φίλτρου αέρα και καθαρισμός
- Έλεγχος φίλτρου λαδιού
- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
- Έλεγχος βαλβίδων
- Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών
- Έλεγχος θερμοκρασίας νερού
- Έλεγχος πίεσης λαδιού
- Έλεγχος υπερτάχυνσης της μηχανής
- Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και κολάρων
- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β) Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- Έλεγχος εκκινήτη και εναλλακτήρα
- Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας
- Έλεγχος ρυθμιστή τάσης
- Έλεγχος συστήματος διέγερσης
- Καθαρισμός

3. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

Όλες οι προηγούμενες εργασίες μηνιαίας συντήρησης και επιπλέον :

***ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ**

- Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο
- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρα
- Αντικατάσταση λιπαντικών
- Αλλαγή ιμάντων κίνησης εάν χρειασθεί*
- Αλλαγή ψυκτικού υγρού εάν χρειασθεί
- Ρύθμιση βαλβίδων εάν χρειασθεί*
- Αντικατάσταση συσσωρευτών εάν χρειασθεί*
- Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου ή αντικατάσταση εάν χρειασθεί*
- Αντικατάσταση αυτόματου ρυθμιστή τάσης εάν χρειασθεί*
- Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο
- Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ.)
- Έλεγχος πάκτωσης - στερέωσης και ευθυγράμμισης Η/Ζ
- Έλεγχος συστήματος γείωσης Η/Ζ

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για την επίβλεψη της λειτουργίας, την συντήρηση, την τυχόν αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση οργάνων, διακοπών και λοιπών στοιχείων του Η/Ζ χρησιμοποιούνται ειδικοί πεπειραμένοι τεχνίτες.
2. Εργασίες προληπτικής συντήρησης που απαιτούν διακοπή του ρεύματος θα γίνονται είτε τις καθημερινές, εκτός όμως των ωρών λειτουργίας των γραφείων και καταστημάτων, είτε Σάββατο ή Κυριακή, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργοδότη, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
3. Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται κατά την ετήσια συντήρηση (φίλτρα λαδιού πετρελαίου αέρα, κλπ.) και αναλώσιμα (λιπαντικά, ψυκτικά υγρά, υγρά μπαταρίας κλπ.) συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά μας.
4. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του Η/Ζ ο συντηρητής υποχρεούται δια των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Η/Ζ.
5. Εάν στην προηγούμενη περίπτωση απαιτηθούν επιπλέον υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τότε η δαπάνη των ανταλλακτικών θα βαρύνει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β) Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

πρόσθετα τον εργοδότη, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης.

B. Ετήσιο Πρόγραμμα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως UPS

1. Το ετήσιο πρόγραμμα Περιοδικού ελέγχου και συντηρήσεως UPS, περιλαμβάνει 2 επισκέψεις τον χρόνο για ένα (1) έτος :

1.1 Εξαμηνιαία επίσκεψη τεχνικού μας για το Περιοδικό Οπτικό Έλεγχο του UPS (1^ο/εξάμηνο)

1.2. Ετήσια τακτική συντήρηση του UPS (γενική διακοπή ρεύματος, 2^ο εξάμηνο)

1.3. Μετά από κάθε επίσκεψη θα υποβάλλεται υπόμνημα σχετικά με τις εργασίες που έγιναν, τις εκάστοτε παρατηρήσεις που διαπιστωθήκαν, καθώς και τις προτάσεις μας για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του UPS.

2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά την εξαμηνιαία συντήρηση θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Οπτικός έλεγχος UPS
2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων
3. Έλεγχος τάσης εισόδου L1, L2, L3, N (V AC)
4. Έλεγχος ρεύματος εισόδου L1, L2, L3, N (A)
5. Έλεγχος τάσης εξόδου L1, L2, L3, N (V AC)
6. Έλεγχος ρεύματος εξόδου L1, L2, L3, N (A)
7. Έλεγχος ισοκατανομής φορτίων φάσεων
8. Έλεγχος συχνότητας εξόδου
9. Έλεγχος των test points
10. Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm
11. Οπτικός έλεγχος συσσωρευτών
12. Έλεγχος τάσης φόρτισης συσσωρευτών (V DC)
13. Έλεγχος ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών (A)
14. Οπτικός έλεγχος συστήματος γείωσης
15. Κάθε έλεγχο που προβλέπει ο κατασκευαστής
16. Καθαρισμός

3. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά την ετήσια συντήρηση θα εκτελούνται οι εργασίες της εξάμηνης συντήρησης καθώς και :

- Δοκιμή διακοπής τάσης ΔΕΗ
- Εκφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση
- Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε BY PASS και αντίστροφα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β)Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- Τελική τάση εκφόρτισης συσσωρευτών (V DC)
- Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων και σφίξιμο σημείων σύνδεσης
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας διακοπών
- Έλεγχος φίλτρου εξόδου
- Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και control
- Έλεγχος πλακετών
- Έλεγχος πυκνωτών
- Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων
- Έλεγχος και δοκιμή συστήματος γείωσης
- Καθαρισμός χώρου

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για την επίβλεψη της λειτουργίας, την συντήρηση, την τυχόν αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση οργάνων, διακοπών και λοιπών στοιχείων των UPS χρησιμοποιούνται ειδικοί πεπειραμένοι ηλεκτροτεχνίτες.
- Εργασίες προληπτικής συντήρησης που απαιτούν διακοπή του ρεύματος θα γίνονται είτε τις καθημερινές, εκτός όμως των ωρών λειτουργίας των γραφείων και καταστημάτων, είτε Σάββατο ή Κυριακή, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργοδότη, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
- Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του UPS ο συντηρητής υποχρεούται διά των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του UPS, όμως με πρόσθετη επιβάρυνση του εργοδότη.
- Εάν στην προηγούμενη περίπτωση απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού τότε η δαπάνη της πρόσθετης εργασίας και των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα τον εργοδότη, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης.
- Η επισκευή ή αντικατάσταση εφαρμόζεται όταν η λειτουργία του μηχανήματος είναι προβληματική, έχει προσδιορισθεί η κατάστασή του και έχουν επισημανθεί οι αιτίες. Η επισκευαστική συντήρηση γίνεται βάσει προγράμματος και σκοπό έχει να επαναφέρει το μηχάνημα σε σωστή λειτουργία.
- Μετά το πέρας των επισκέψεων θα παραδίδεται το αντίστοιχο δελτίο συντήρησης.

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

1. Έλεγχος λειτουργίας γενικού διακόπτη καθώς και των βοηθητικών κυκλωμάτων
2. Έλεγχος λειτουργίας των οργάνων μέτρησης
3. Έλεγχος λειτουργίας πυκνωτών
4. Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών
5. Γενικές ρυθμίσεις και συσφίξεις όπου είναι απαραίτητο
6. Γενικός καθαρισμός πίνακα χαμηλής τάσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β) Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ.

Σε συνέχεια της οδηγίας του Υπουργείου Υγείας υπ' αριθμόν Α3β/Γ.Π.οικ. 51065 /3-10-2023 είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν ηλεκτρικοί κόμβοι αναμονής σύνδεσης εξωτερικών επικουρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο ηλεκτρικός κόμβος θα εγκατασταθεί βάσει των κανονισμών και των απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ. Το ερμάριο θα τοποθετηθεί στο τοιχείο απέναντι από το υπάρχον Η/Ζ.

Πιο συγκεκριμένα τα υλικά που θα χρειαστούν είναι τα εξής:

- Τετραπολικός Μεταγωγικός διακόπτης φορτίων τριών θέσεων (1,0,2)- 400 Α, 1 τμχ.
- Ερμάριο 200Χ80Χ60 (cm), 1 τμχ.
- Μπάρες μεταγωγής 400Α, 1 σετ.
- Καλώδιο εύκαμπτο 1x185 mm², 140 m.
- Καλώδιο Χαλκού γείωσης 70 mm², 8 m.
- Υλικά Σύνδεσης Καλωδίων, 1 σετ.

Ε. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Η/Ζ Νο.02

Σε συνέχεια επίσκεψης για τον επανέλεγχο των Η/Ζ των εγκαταστάσεων του Ε.Ν. Οφθαλμιατρείου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε από το συνεργείο μας στις 19/08/2025, στο Η/Ζ Νο.02 ισχύος 12KVA με Π/κινητήρα ΚΙΡΟΡ, διαπιστώθηκε πως το Η/Ζ δεν λειτουργεί λόγω καμένης πλακέτας του ηλεκτρονικού ελεγκτή του και για αυτό χρήζει άμεσης αντικατάστασης.

Ο νέος controller της εταιρίας DSE Electronics 7320MKII θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Επιτήρηση τάσης εξόδου του μετασχηματιστών μέσης τάσης.
- Χειροκίνητη λειτουργία του Η/Ζ
- Αυτόματη λειτουργία του Η/Ζ.
- Εκκίνηση –Παύση του Η/Ζ.
- Δοκιμή Η/Ζ εν κενώ.
- Απενεργοποίηση (κράτηση). Στη θέση αυτή αποκλείεται η εκκίνηση του Η/Ζ .
- Απενεργοποίηση του Η/Ζ θα γίνει στις εξής περιπτώσεις σφαλμάτων και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του Η/Ζ:
- Χαμηλή πίεση λαδιού λίπανσης κινητήρα
- Αποτυχία εκκίνησης μετά από τρεις διαδοχικές προσπάθειες
- Υψηλή θερμοκρασία νερού ψύξης
- Έλλειψη νερού ψύξης
- Χαμηλή συχνότητα γεννήτριας Η/Ζ
- Υψηλή συχνότητα γεννήτριας Η/Ζ
- Και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία-πρόβλημα εμφανισθεί .

Τα απαραίτητα υλικά είναι:

- Controller DSE 7320MKII
- Αισθητήριο πίεσης ελαίου
- Αισθητήριο θερμοκρασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β)Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12KVA ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

-Δύο ρελέ λυχνίας
-Καλώδια και μικροϋλικά σύνδεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.
2. Λόγω της κρισιμότητας της εγκατάστασης, βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι διαθέτει δύο (2) διπλωματούχους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να διαθέτει 15ετή εμπειρία, η οποία και να αποδεικνύεται από την ημερομηνία απόκτησης της γενικής άδειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Οι προαναφερόμενοι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί ΠΕ θα πρέπει να έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο, που θα αποδεικνύεται από την κατάσταση προσωπικού.
3. Αποδεικτικά έγγραφα, όπου θα φαίνεται ότι το προσωπικό του Αναδόχου διαθέτει τις απαραίτητες βάσει νομοθεσίας άδειες, όπως αντίστοιχες άδειες ΣΤ' ειδικότητας ή τουλάχιστον άδεια Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας – 1ης Ομάδας – 3ης Βαθμίδας. Να κατατεθούν οι άδειες και σχετική κατάσταση του ανωτέρω προσωπικού, ώστε να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο.
4. Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών που να αφορούν σε ολοκληρωμένο ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης για σύστημα Η/Ζ σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
5. Τρεις (3) συμβάσεις συντήρησης Η/Ζ σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
6. Προφίλ εταιρείας με πελατολόγιο στο αντικείμενο συντήρησης/επισκευής Η/Ζ.
7. Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση των εγκαταστάσεων κατόπιν επίσκεψης εκπροσώπου του, η οποία να πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου με καταγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου σε σχετικό πίνακα.
8. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2018 με αντικείμενο την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης.
9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τεχνικών έργων τουλάχιστον 600.000,00€.
10. Ο Ανάδοχος να διαθέτει εξωτερικό φορτίο, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας των Η/Ζ της εγκατάστασης σε όλα τα σενάρια λειτουργίας μεταγωγής προτεραιότητας αυτών σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το Νοσοκομείο με επιπλέον χρέωση. Να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
11. Ότι επιπλέον ζητείται από το Τμήμα Προμηθειών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2025 ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑ ΤΗΝ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Ετήσιας συντήρησης των Γεννητριών και ups του Νοσοκομείου, Β) Την εγκατάσταση κόμβου αναμονής σύνδεσης επικουρικού Η/Ζ και την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ελεγκτή στο υπάρχον Η/Ζ ισχύος 12ΚWΑ ΚΙΡΟΡ / CPV 50532300-6 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, υποχρεωτικά σε ημέρα μη εφημερίας του νοσοκομείου και να ολοκληρώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα από την έναρξη τους με την κατά το δυνατόν αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των Η/Ζ του νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας και του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μετά το πέρας των εργασιών να παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με στοιχεία ανά μηχανήμα αναφορικά με τον αριθμό των ωρών λειτουργίας του και την αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τους χώρους και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των συσσωρευτών προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση τους, και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για οποιαδήποτε εργασία της ετήσιας συντήρησης των δυο (2) ηλεκτρογεννητριών (Η/Ζ) και του ενός (1) UPS (σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας)» να συνεννοείται με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Από το Νοσοκομείο υπεύθυνος εκτέλεσης και παρακολούθησης της σύμβασης ορίζεται ο Υπάλληλος «ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΖΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»